

Quand utiliser ce guide :

Étape de planification

Ce guide sert à déterminer les exigences en matière de prévention et de contrôle des infections (PCI) lors de la planification et de la conception d'espaces pour les patients, clients et résidents dans un établissement de soins de santé. Les exigences relatives aux systèmes de CVC et à la plomberie ne sont pas abordées ici. Pour plus de détails, consulter les documents suivants :

- Lavage des mains et conception des éviers de chirurgien, norme CSA Z8000-11
- Emplacement des postes de lavage des mains sans eau (désinfectant pour les mains à base d'alcool), dans les documents intitulés *Lavez-vous les mains* et *Pratiques exemplaires d'hygiène des mains* du CCPMI, sur le site Web de Santé publique Ontario

En cas de priorités concurrentes sur le plan de l'espace et de la PCI, procéder à une évaluation des risques et discuter avec l'équipe multidisciplinaire de construction et rénovation pour trouver la solution la plus avantageuse.

Espace	Mesures de PCI recommandées	Soins actifs	Soins de longue durée (SLD)	Centre de santé communautaire (CSC)	Commentaires
<b>Programmes de jour pour adultes</b>	Lavabo pour le lavage des mains fixé au mur conforme aux spécifications	X	X		<i>Un programme de jour pour adultes peut être situé dans tout établissement de soins de santé offrant d'autres programmes et ayant d'autres fonctions.</i>
	Une salle de toilette destinée aux patients équipée de toilettes et d'un lavabo est requise pour chaque tranche de 10 clients participant au(x) programme(s).	X	X		
	Douche ou baignoire requise	X	X		
<b>Services paramédicaux (p. ex., évaluations podologiques, locaux de recueillement et de prière, salles d'activités)</b>	Lavabo pour le lavage des mains fixé au mur conforme aux spécifications	X	X	X	
	Espace d'entreposage approprié du matériel servant à l'exécution du programme	X	X	X	
<b>Aires de soins</b>	Salles d'examen respectant les exigences sur le plan de l'espace (salles d'examen/de	X			

## Guide de CREA : Exigences sur le plan de l'espace pour le contrôle des infections dans les établissements de soins de santé

Espace	Mesures de PCI recommandées	Soins actifs	Soins de longue durée (SLD)	Centre de santé communautaire (CSC)	Commentaires
ambulatoires	<p>traitement) en plus des ajouts suivants :</p> <p><b>Salle des plâtres (y compris salle pour le traitement des fractures) :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ méthode d'élimination des déchets</li> <li>▪ lavabo pour le lavage des mains fixé au mur conforme aux spécifications</li> <li>▪ espace d'entreposage approprié du matériel et des accessoires pour les plâtres</li> </ul>				
	<p><b>Dialyse :</b></p> <p>Lavabos pour le lavage des mains conformes aux spécifications :</p> <p>Système d'alimentation en eau et d'évacuation d'eau distinct du système de plomberie pour l'hémodialyse</p> <p>Lavabos dédiés, p. ex., dans la salle de traitement, la salle d'examen et la salle d'opération</p> <p>Au moins un lavabo tous les trois postes de traitement dans chaque module de traitement</p> <p>Distance minimale de 4 pieds entre les fauteuils du salon et de l'aire de traitement</p> <p>Espace d'entreposage approprié pour les fournitures, incluant l'accès à l'ÉPI par le personnel</p> <p>Nombre adéquat de salles en fonction des besoins du programme fonctionnel et des spécifications qui s'appliquent à ces salles</p> <p>Une salle de fournitures propres dans le service comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ un lavabo pour le lavage des mains fixé au mur conforme aux spécifications</li> <li>▪ un comptoir pour la préparation des fournitures</li> <li>▪ de l'espace d'entreposage additionnel en cas de retard dans les livraisons</li> </ul>	<b>X</b>			

## Guide de CREA : Exigences sur le plan de l'espace pour le contrôle des infections dans les établissements de soins de santé

Espace	Mesures de PCI recommandées	Soins actifs	Soins de longue durée (SLD)	Centre de santé communautaire (CSC)	Commentaires
	<p>Une salle d'entretien pour articles souillés dans le service comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ une méthode d'élimination des déchets chimiques</li> <li>▪ de l'espace pour accueillir davantage de déchets généraux et biomédicaux</li> </ul>				
	<p><b>Endoscopie</b>            Espace pour la cueillette, l'entreposage et l'élimination du matériel souillé (p. ex., salle d'entretien pour articles souillés)            Aire d'entreposage pour les fournitures et les draps propres            Armoires fermées et aérées pour les endoscopes propres s'ils sont entreposés dans la salle d'intervention            Placards d'entretien sur place            Salle de toilette pour les patients            Toilettes publiques à proximité de la salle d'attente, mais séparées des aires réservées aux soins des patients et au personnel</p>	<b>X</b>			
	<p><b>Oncologie</b>            Espace d'entreposage adéquat sur place pour les fournitures            Salles répondant aux besoins du programme fonctionnel</p>	<b>X</b>			
	<p><b>Radiothérapie</b>            Lavabo pour le lavage des mains fixé au mur conforme aux spécifications à l'entrée de la salle, et petite tablette pour les contenants pour les prothèses dentaires des patients            Espace pour un panier à linge le long d'un mur</p> <p><b>Aire de nettoyage de l'équipement d'échocardiographie transoesophagienne (ETO)* :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ lavabo pour le lavage des mains distinct conforme aux spécifications</li> <li>▪ bassins oculaires</li> </ul>	<b>X</b>			<i>Cet espace doit être aménagé conformément aux exigences de conception et d'aération décrites dans les normes CSA Z314.8 et CSA Z317.2.</i>

## Guide de CREA : Exigences sur le plan de l'espace pour le contrôle des infections dans les établissements de soins de santé

Espace	Mesures de PCI recommandées	Soins actifs	Soins de longue durée (SLD)	Centre de santé communautaire (CSC)	Commentaires
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ prendre en compte les exigences relatives à l'aération, comme l'utilisation de hottes, et les autres mesures de sécurité pour le retraitement</li> <li>▪ lavabos profonds et comptoirs d'acier inoxydable là où est effectué le retraitement</li> </ul>				
<b>Salle d'évaluation (c.-à-d., counseling en petit groupe)</b>	Lavabo pour le lavage des mains fixé au mur conforme aux spécifications	<b>X</b>	<b>X *</b>	<b>S.O.**</b>	<p>* Une salle d'évaluation n'est pas toujours prévue pour les SLD.</p> <p>** Les CSC ne sont pas tenus d'avoir un lavabo pour le lavage des mains dans les salles ou bureaux destinés au counseling ou aux séances de groupe.</p>
<b>Salon de beauté</b>	Espace suffisant pour permettre l'entreposage sécuritaire des produits chimiques, aire de séchage des cheveux, fauteuils de coiffure et comptoirs de travail Lavabo pour le lavage des mains fixé au mur conforme aux spécifications	<b>X*</b>	<b>X</b>		* Si un établissement de soins actifs offre ce service dans une aire de soins à long terme, les présentes recommandations devraient être suivies.
<b>Salle d'allaitement</b>	Lavabo pour le lavage des mains fixé au mur conforme aux spécifications	<b>X</b>		<b>S.O.*</b>	Si un CSC établit qu'une salle d'allaitement est nécessaire, les mêmes exigences que pour un établissement de soins actifs s'appliquent.
	Table à langer	<b>X</b>			
	Espace d'entreposage pour l'équipement et les fournitures	<b>X</b>			
<b>Podologie (services de soins des pieds)</b> <i>Peut comprendre soins pour les ongles, traitement des plaies,</i>	Salle réservée aux soins des pieds			<b>X</b>	
	Lavabo pour le lavage des mains fixé au mur conforme aux spécifications			<b>X</b>	
	Si des orthèses sont fabriquées dans le service, il doit y avoir une aire distincte munie d'un espace d'entreposage approprié et un processus de gestion des colles et diluants incluant l'utilisation d'une hotte.			<b>X</b>	

## Guide de CREA : Exigences sur le plan de l'espace pour le contrôle des infections dans les établissements de soins de santé

Espace	Mesures de PCI recommandées	Soins actifs	Soins de longue durée (SLD)	Centre de santé communautaire (CSC)	Commentaires
<b>débridement des tissus</b>	Processus de gestion des objets acérés			X	
	Consulter les lignes directrices de l'Ordre des podologues de l'Ontario intitulées <i>Infection Control Standards of Practice for Chiropodists and Podiatrists</i> pour plus de détails sur les lavabos.	X	X	X	
<b>Salle de fournitures propres (centrale)</b>	Séparée de l'aire d'entretien des articles souillés	X	X	X	
	Accès sécurisé et limité au personnel clinique et de soutien	X	X		
	Étagère mobile pour les fournitures médicales et chirurgicales et le linge Dans la salle de fournitures propres centrale, la tablette inférieure de l'étagère devrait être pleine.	X	X	X	
	Suivre les recommandations pour les distances minimales à respecter concernant les tablettes pour les fournitures propres ou stériles : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 230 mm (8 à 10 pouces) au-dessus du plancher</li> <li>▪ 450 mm (18 pouces) au-dessous du plafond</li> <li>▪ 50 mm (2 pouces) des murs extérieurs</li> </ul>	X	X	X	
	Endroit désigné pour entreposer : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ les fournitures propres ou stériles</li> <li>▪ le linge propre</li> <li>▪ les chariots d'urgence</li> </ul>	X	X	X	
	L'équipement et les fournitures dans les aires d'entreposage ne devraient pas être directement exposés à l'écoulement d'air en provenance du système CVC.	X	X	X	
	L'humidité, la circulation de l'air et la température de la salle de fournitures propres sont contrôlées.	X	X	X	
<b>Salle de fournitures</b>	Dimension de la salle établie en fonction des besoins du programme fonctionnel (elle	X	X	X	

## Guide de CREA : Exigences sur le plan de l'espace pour le contrôle des infections dans les établissements de soins de santé

Espace	Mesures de PCI recommandées	Soins actifs	Soins de longue durée (SLD)	Centre de santé communautaire (CSC)	Commentaires
<b>propres</b> <b>Aire d'entreposage du matériel (située dans un service)</b>	devrait occuper au moins 2 % de l'unité)				
	Étagères respectant les mêmes exigences que celles de la salle de fournitures centrale, notamment : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ des tablettes ajustables faciles à entretenir</li> <li>▪ étagères ouvertes situées le long d'un mur</li> <li>▪ des paniers en broche pour réduire l'accumulation de poussière</li> </ul>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	
	Accès aux aires d'entreposage contrôlé et limité au personnel clinique et de soutien	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	
	Si de l'équipement est entreposé, installer des sorties électriques et mécaniques pour permettre de recharger des appareils	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	
	Le matériel souillé ou à réparer ne devrait pas être entreposé dans une salle de fournitures ou d'équipement propres.	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	
	Déterminer la nécessité d'installer un lavabo pour le lavage des mains ou un autre type de lavabo dans une aire de fournitures propres en fonction de l'utilisation prévue de l'aire	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<i>Il devrait y avoir un poste de lavage des mains à proximité immédiate de la salle pour permettre au personnel de se laver les mains avant de manipuler du matériel propre.</i>
	Un évier ne devrait pas être installé dans une aire de fournitures <b>stériles</b> .	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X*</b>	<i>* Dans un CSC, si les plateaux sont préparés dans une salle de fournitures propres, un évier pour le lavage des mains peut être requis. Si un lavabo est installé, il doit être situé à une distance suffisante des surfaces et de l'équipement adjacents pour éviter les éclaboussures.</i>
	Aires d'entreposage des fournitures et des chariots d'urgence le plus près possible du	<b>X</b>			

## Guide de CREA : Exigences sur le plan de l'espace pour le contrôle des infections dans les établissements de soins de santé

Espace	Mesures de PCI recommandées	Soins actifs	Soins de longue durée (SLD)	Centre de santé communautaire (CSC)	Commentaires
	point de service				
	Les salles de fournitures propres servent à éviter l'accumulation de fournitures dans les salles réservées aux patients.	X	X	X	
	Entreposer les fournitures de bureau séparément des fournitures propres et stériles	X	X	X	
	Salles de fournitures propres situées à l'écart des sources potentielles de contamination environnementale	X	X	X	
<b>Aires de soins intensifs</b>	Élaborer un plan pour l'élimination des déchets humains. Tenir compte du nombre de patients pour déterminer le nombre de salles de toilette ou autres systèmes qui seront utilisés.	X*			* La présence de salles de toilette dans les services de soins intensifs n'est pas obligatoire; envisager toutefois une autre méthode de gestion des déchets.
	Système d'élimination de la solution à dialyse là où des dialyses peuvent être effectuées	X			
<b>Imagerie médicale diagnostique</b>	Lavabo pour le lavage des mains : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ dans une salle d'IRM, le lavabo peut être situé à l'extérieur, mais tout près de la salle, ou dans la salle si des tuyaux de plastique sont installés dans la cage de protection des radiofréquences.</li> </ul>	X			
	Accès aux salles de toilette et aux vestiaires des patients offert pour chaque modalité de traitement ou service	X			
	Aire(s) pour l'isolement des patients qui ont besoin de précautions respiratoires contre la transmission par voie aérienne	X			
	Lavabos (ou postes) pour le lavage des mains conformes aux spécifications : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ au point de contact avec les patients</li> <li>▪ à l'entrée ou à la sortie des salles destinées aux patients et des salles d'intervention, y compris le poste de</li> </ul>	X			

## Guide de CREA : Exigences sur le plan de l'espace pour le contrôle des infections dans les établissements de soins de santé

Espace	Mesures de PCI recommandées	Soins actifs	Soins de longue durée (SLD)	Centre de santé communautaire (CSC)	Commentaires
	<p>contrôle</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ dans les secteurs où des interventions invasives ou courantes sont effectuées</li> </ul>				
	Espace adéquat pour entreposer les dispositifs médicaux réutilisables souillés. Le retraitement devrait être effectué dans la zone centrale de retraitement*.	X			* Si la décontamination et la stérilisation sont effectuées dans le service, il faut respecter les normes CSA Z314.8 et CSA Z314.3.
	Aire de fournitures propres et aire de fournitures souillées pour désinfection et stérilisation physiquement séparées l'une de l'autre	X			
Services alimentaires	Aire désignée pour le lavage des mains munie d'un lavabo approprié conforme aux spécifications	X	X		
	Espace d'entreposage séparé et suffisant pour les poubelles et les bacs de recyclage	X	X		
	Local d'entretien ménager séparé muni d'un évier de plancher avec rebord	X	X		
Salle à manger (aire des tables seulement)	<b>Nouvelle construction :</b> Planifier l'espace comme si tous les patients de l'établissement étaient en fauteuil roulant.	X	X		
	Prévoir un espace pour entreposer des chaises empilables additionnelles et d'autres fournitures.	X	X		Une salle à manger pour les patients n'est pas requise dans un CSC.
	La salle peut être subdivisée pour permettre la tenue de divers types d'activités (p. ex., séances de formation de groupe). Prévoir de l'espace additionnel à cette fin.	X	X		
	Lavabo pour le lavage des mains dans chaque section ainsi subdivisée	X	X		
	Salle de toilette facilement accessible et séparée des chambres des patients et des résidents et des salles où se trouvent les baignoires et douches		X		



## Guide de CREA : Exigences sur le plan de l'espace pour le contrôle des infections dans les établissements de soins de santé

Espace	Mesures de PCI recommandées	Soins actifs	Soins de longue durée (SLD)	Centre de santé communautaire (CSC)	Commentaires
	Local d'entretien muni d'un évier de plancher avec rebord à proximité de la salle à manger pour ranger les fournitures et l'équipement utilisés pour nettoyer la salle à manger/l'aire des repas		X		<i>Les exigences relatives au local d'entretien sont fournies seulement pour les établissements de SLD.</i>
	<b>Rénovations :</b> La norme CSA précise l'espace qui doit être octroyé pour les repas pour chaque lit dans l'établissement.	X	X		
	Si l'aire des repas est utilisée par plusieurs programmes, tenir compte des exigences sur le plan de l'espace pour ces programmes (comme les soins en clinique externe).	X	X		
<b>Services électrodiagnostiques</b>	Lavabo pour le lavage des mains conforme aux spécifications	X			
	Les dispositifs médicaux réutilisables sont envoyés à l'aire centrale de retraitement, sinon prévoir un espace séparé réservé au retraitement.	X			
	L'aire de fournitures propres et l'aire de fournitures souillées sont séparées.	X			
	Si des activités de retraitement sont effectuées, prévoir : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ un système d'aération approprié</li> <li>▪ des lavabos appropriés pour le nettoyage des instruments et de l'équipement</li> <li>▪ un espace pour recevoir et nettoyer le matériel souillé, séparé de l'aire d'entreposage du matériel propre</li> </ul>	X			
<b>Service des urgences</b>	<b>Triage :</b> Conception permettant la séparation et l'isolement des patients pédiatriques et des patients aux prises avec une infection respiratoire aiguë ou une gastroentérite	X		X	
	L'aire de triage est adéquatement aérée (minimum de 12 CAH avec pression négative — consulter les lignes directrices de la	X		X	

## Guide de CREA : Exigences sur le plan de l'espace pour le contrôle des infections dans les établissements de soins de santé

Espace	Mesures de PCI recommandées	Soins actifs	Soins de longue durée (SLD)	Centre de santé communautaire (CSC)	Commentaires
	norme CSA).				
	Écran au bureau d'accueil pour séparer le personnel des patients possiblement contagieux	X		X	
	Lavabo pour le lavage des mains fixé au mur conforme aux spécifications situé à proximité du poste de triage	X		X	
	Espace pour le transport des échantillons au laboratoire	X		X	
	<p><b>Salles d'attente :</b> Séparation spatiale entre les patients et les visiteurs.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Au moins un mètre pour les patients non testés, ne présentant aucun symptôme</li> <li>• De deux mètres pour les patients présentant des symptômes</li> </ul>	X		X	
	Zone désignée pour la séparation et l'isolement des patients possiblement atteints d'une infection	X		X	
	12 CAH avec pression négative par rapport aux aires adjacentes	X		X	
	Salle de toilette pour les patients dans la salle d'attente. Prévoir un nombre suffisant de toilettes en fonction de l'occupation.	X			
	<p><b>Aire des patients :</b> Accorder suffisamment d'espace ou prévoir un espace supplémentaire pour séparer les patients présentant des symptômes d'une maladie contagieuse des autres patients (c.-à-d., séparation d'au moins un mètre pour les patients non testés, ne présentant aucun symptôme, et de deux mètres pour les patients présentant des symptômes).</p>	X			

## Guide de CREA : Exigences sur le plan de l'espace pour le contrôle des infections dans les établissements de soins de santé

Espace	Mesures de PCI recommandées	Soins actifs	Soins de longue durée (SLD)	Centre de santé communautaire (CSC)	Commentaires
	Installer des cloisons pour séparer les patients ou leur fournir des chambres individuelles.	X			
	Tenir compte des exigences relatives à l'entreposage des médicaments et vaccins.	X		X	
	Au moins une salle de toilette par tranche de huit salles de traitement	X			
	Salle de toilette séparée réservée au personnel dans l'aire	X		X	<i>Voir les recommandations relatives aux « toilettes pour le personnel ».</i>
	Espace près de la zone de traitement pour l'entreposage des fournitures médicales et chirurgicales et autre matériel destiné au soin des patients. L'aire d'entreposage est située à l'écart des zones de circulation du public et son accès est sécurisé.	X			
	<b>Aire de jeu pour les enfants :</b> Si les plans comprennent une aire de jeu pour les enfants, voir à ce qu'elle soit munie d'une séparation spatiale de façon à réduire la transmission des organismes. Il n'est pas recommandé de fournir des jouets et des livres; les parents ou patients devraient apporter les leurs.	X		X	
	<b>Zone de décontamination :</b> Prévoir une zone de décontamination accessible de l'extérieur et adjacente au garage des ambulances. Prévoir le transport aisé des patients vers une chambre d'isolement des infections transmises par voie aérienne au besoin. La zone de décontamination : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ est munie d'une douche</li> <li>▪ présente une pression négative et l'air est évacué à l'extérieur</li> </ul> Prévoir une aire d'entreposage et un accès pour l'équipement et les fournitures chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires (CBRN).	X		*	* <i>Un CSC devrait procéder à une évaluation des risques pour déterminer si une douche pour les patients est nécessaire. Une telle douche pourrait également servir de salle de décontamination.</i>

## Guide de CREA : Exigences sur le plan de l'espace pour le contrôle des infections dans les établissements de soins de santé

Espace	Mesures de PCI recommandées	Soins actifs	Soins de longue durée (SLD)	Centre de santé communautaire (CSC)	Commentaires
<b>Salles d'examen, d'intervention et de traitement</b>	Lavabo pour le lavage des mains fixé au mur conforme aux spécifications dans chaque salle d'examen	X*	X**	X***	<p>* Il est recommandé d'installer un lavabo pour le lavage des mains pour chaque tranche de 3 patients, à au plus 6 mètres de chaque unité accueillant les patients.</p> <p>** Il se peut qu'il n'y ait pas de salle d'intervention ou de traitement spécifique dans certains établissements de soins de longue durée.</p> <p>*** Dans les CSC, les lavabos pour le lavage des mains doivent être placés du côté du verrou de la porte.</p>
	Méthode d'élimination des objets acérés au point d'utilisation dans les salles d'examen	X	X*	X	* Il se peut qu'il n'y ait pas de salle d'intervention ou de traitement spécifique dans certains établissements de soins de longue durée.
	Espace pour un panier à linge sale et une poubelle dans la salle	X	X	X	
	Salle de toilette réservée aux patients, salle de fournitures propres et salle pour articles souillés à proximité de l'aire d'examen et de traitement	X	X	X	
	Poste d'examen pour un seul patient. Les patients ne doivent pas être placés dans des aires ouvertes.	X	X	X	
	Aire ou espace propre pour permettre aux membres du personnel d'enfiler leur ÉPI avant d'entrer dans la salle. Cet espace peut être utilisé pour au plus 4 salles, pourvu qu'il n'y ait pas plus 3,6 mètres entre chaque salle et l'espace réservé au personnel.	X			
<b>Chambres</b>	Aire propre identifiée pour permettre aux	X		X*	* Un CSC devrait procéder

## Guide de CREA : Exigences sur le plan de l'espace pour le contrôle des infections dans les établissements de soins de santé

Espace	Mesures de PCI recommandées	Soins actifs	Soins de longue durée (SLD)	Centre de santé communautaire (CSC)	Commentaires
<b>d'isolement pour l'examen ou le traitement des infections transmises par voie aérienne</b>	membres du personnel d'enfiler l'ÉPI.				<i>à une évaluation des risques pour déterminer si une chambre d'isolement des infections transmises par voie aérienne est nécessaire.</i>
	Évaluation des risques pour établir le besoin d'une chambre d'isolement des infections transmises par voie aérienne dans les aires d'imagerie diagnostique et de soins ambulatoires	<b>X</b>			
	La pression de l'air dans les chambres d'isolement des infections transmises par voie aérienne est négative et : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ l'air circule du couloir vers la salle d'examen</li> <li>▪ l'air est évacué à l'extérieur</li> <li>▪ l'air évacué ne revient pas dans l'édifice</li> <li>▪ si l'air est recyclé ou qu'il risque de revenir dans l'édifice, il passe dans un filtre HEPA avant d'être évacué à l'extérieur</li> <li>▪ la circulation de l'air sous pression négative et le renouvellement d'air respectent la norme Z317.2 (l'air devrait circuler des salles adjacentes vers la chambre d'isolement)</li> </ul>	<b>X</b>		<b>X</b>	
	Système pour surveiller : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ le fonctionnement de l'approvisionnement en air et de l'évacuation d'air</li> <li>▪ la différence de pression et le système d'alarme situé à l'extérieur de chaque salle (vérification quotidienne)</li> <li>▪ les mesures prises à la porte entre la salle des patients et l'antichambre</li> </ul>	<b>X</b>		<b>X</b>	
Chambres d'isolement des infections transmises par voie aérienne bien étanches pour minimiser les fuites d'air	<b>X</b>			<b>X</b>	

## Guide de CREA : Exigences sur le plan de l'espace pour le contrôle des infections dans les établissements de soins de santé

Espace	Mesures de PCI recommandées	Soins actifs	Soins de longue durée (SLD)	Centre de santé communautaire (CSC)	Commentaires
	Antichambre dans les aires comme le service des urgences et l'aire de récupération à la suite d'une bronchoscopie	X			
	Portes donnant directement sur le couloir pour le transport des patients	X		X	
	Aire où les membres du personnel peuvent retirer sans danger leur ÉPI à l'extérieur de la salle d'intervention ou d'examen, lavabo pour le lavage des mains dans cette aire (antichambre)	X		X	
	Lavabo pour le lavage des mains pour le personnel et les patients : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ dans la chambre</li> <li>▪ dans l'antichambre</li> </ul>	X		X	
	Salle de toilette pour les patients adjacente à la chambre d'isolement des infections transmises par voie aérienne	X		X*	* Il se peut qu'une salle de toilettes pour les patients ne soit pas requise dans les CSC.
	S'il y a une salle de toilette pour les patients, prévoir un lavabo pour le lavage des mains.	X		X	
	Veiller à ce que les patients soient visibles, et positionner les fenêtres en conséquence.	X		X	
<b>Salle de conditionnement physique</b>	Lavabo pour le lavage des mains dans la salle de conditionnement physique du personnel	X	S.O.*	S.O.*	* Il se peut qu'il n'y ait pas de salle de conditionnement physique dans les CSC et les établissements de SLD.
	Les lavabos doivent respecter les exigences d'accessibilité pour les patients (c.-à-d. que les personnes en fauteuil roulant peuvent y accéder).	X			
<b>Locaux d'entretien ménager</b>	Lavabo pour le lavage des mains, distributeur d'essuie-tout et poubelle	X	X	X	
	Prévoir un espace assez grand pour entreposer le matériel d'entretien ménager (p. ex., vadrouilles, seaux), les produits chimiques, les accessoires de nettoyage et les distributeurs de produits chimiques.	X	X	X	

## Guide de CREA : Exigences sur le plan de l'espace pour le contrôle des infections dans les établissements de soins de santé

Espace	Mesures de PCI recommandées	Soins actifs	Soins de longue durée (SLD)	Centre de santé communautaire (CSC)	Commentaires	
	Étagères pour les fournitures : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ mobile pour les accessoires comme les essuie-tout et le papier hygiénique</li> <li>▪ fixe pour les produits de nettoyage</li> </ul>	X	X	X		
	Prévoir un évier de sol pour verser l'eau sale des seaux.	X	X	X		
	Eau courante chaude et froide					
<b>Chambres des patients / résidents</b>	Postes de lavage des mains (distributeurs de DMBA) : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ au point de service dans chaque aire où se trouvent des lits</li> <li>▪ dans le couloir à l'extérieur de chaque chambre</li> <li>▪ partout où le personnel est d'avis que l'utilisation de DMBA est requise</li> </ul>	X	X			
	Lavabo pour le lavage des mains : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ à l'intérieur de la chambre</li> <li>▪ près de l'entrée de la chambre</li> <li>▪ au moins un évier pour chaque tranche de 3 patients</li> <li>▪ distance d'au plus 6 mètres entre tout patient et un évier</li> </ul>	X	X			
	Espace pour un panier à linge sale et une poubelle	X	X			
	Espace pour ranger les articles personnels des patients	X	X			
	Prévoir suffisamment d'espace autour des lits pour installer un rideau pour préserver l'intimité.	X	X			
	Les patients devraient avoir un accès direct à la salle de toilette.	X	X			
	<b>Salles de toilette pour les patients / résidents</b>	Ne pas installer de réservoirs de toilette en raison des problèmes liés à la condensation.	X	X		
		Les toilette ne devraient pas servir à éliminer les déchets des bassins hygiéniques, etc. Ne	X	X		

## Guide de CREA : Exigences sur le plan de l'espace pour le contrôle des infections dans les établissements de soins de santé

Espace	Mesures de PCI recommandées	Soins actifs	Soins de longue durée (SLD)	Centre de santé communautaire (CSC)	Commentaires
	pas installer de pistolet à pression pour les bassins hygiéniques ou d'autres mécanismes de vaporisation ou de nettoyage des toilette. Mettre en place un équipement ou une méthode d'élimination des déchets distincte.				
	Espace pour entreposer : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ les bassins hygiéniques propres dans la salle de toilette des patients ou à proximité des lits</li> <li>▪ les bassins de lavage des patients dans la salle de toilette ou à proximité des lits</li> <li>▪ les bassins ou urinoirs sur une tablette au-dessus des toilettes.</li> </ul>	X	X		
	Lavabo pour le lavage des mains réservé aux patients.	X	X		
	Prévoir un espace pour permettre aux patients de déposer leurs effets personnels lorsqu'ils utilisent la salle des toilette.	X	X		<i>Dans un établissement de SLD, si la salle de toilette sert à plusieurs résidents, il doit y avoir un espace de rangement distinct pour chacun d'eux.</i>
	Plancher de la douche incliné en direction du drain et sans bordure	X	X		
<b>Chambres d'isolement des infections transmises par voie aérienne</b>	Procéder à une évaluation des risques pour déterminer le nombre de chambres d'isolement des infections transmises par voie aérienne : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ au moins une salle d'isolement par unité de patients</li> <li>▪ une salle d'isolement pour le service des urgences, les unités de dialyse, d'oncologie et de transplantation</li> <li>▪ une salle d'isolement dans les unités dont les soins spécialisés ne peuvent être prodigués ailleurs : (p. ex., soins mère-enfant, soins intensifs, bronchoscopie)</li> <li>▪ évaluation des risques pour déterminer s'il est nécessaire d'avoir une chambre</li> </ul>	X	X		



## Guide de CREA : Exigences sur le plan de l'espace pour le contrôle des infections dans les établissements de soins de santé

Espace	Mesures de PCI recommandées	Soins actifs	Soins de longue durée (SLD)	Centre de santé communautaire (CSC)	Commentaires
	d'isolement dans les aires d'imagerie diagnostique et de soins ambulatoires				
	Antichambre requise	X	X		
	Prévoir de l'espace pour : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ un panier à linge sale</li> <li>▪ une poubelle</li> </ul>	X			
	Chambre d'isolement équipée d'une salle de toilette avec un lavabo pour le lavage des mains	X			
	Lavabo pour le lavage des mains : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ dans la chambre</li> <li>▪ dans l'antichambre</li> </ul>	X		X	
	La pression de l'air doit être négative et : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ la circulation de l'air doit se faire du couloir vers la salle d'examen, l'air doit être évacué à l'extérieur, et l'air évacué ne doit pas revenir dans l'édifice</li> <li>▪ si l'air est recyclé ou qu'il risque de revenir dans l'édifice, il doit passer dans un filtre HEPA avant d'être évacué à l'extérieur</li> <li>▪ la circulation de l'air sous pression négative et le renouvellement de l'air doivent respecter les modalités de la norme Z317.2 (l'air devrait circuler des aires adjacentes vers la chambre d'isolement)</li> </ul>	X		X	

## Guide de CREA : Exigences sur le plan de l'espace pour le contrôle des infections dans les établissements de soins de santé

Espace	Mesures de PCI recommandées	Soins actifs	Soins de longue durée (SLD)	Centre de santé communautaire (CSC)	Commentaires
	Chambres d'isolement bien étanches pour minimiser les fuites d'air	<b>X</b>			
	Installer des appareils de surveillance et des systèmes d'alarme à l'extérieur de chaque chambre pour surveiller la différence de pression (>7,5 Pa ou niveau d'eau de 0,03 po) : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ entre l'antichambre et les chambres des patients hospitalisés</li> <li>▪ entre le couloir et la chambre d'isolement</li> </ul>	<b>X</b>			
	Prévoir le transport des patients dans leur chambre en passant par l'antichambre.	<b>X</b>			
	Veiller à ce que les patients soient visibles. Positionner les fenêtres en conséquence.	<b>X</b>			
<b>Aires de laboratoire</b>	À l'étape de la planification, déterminer si l'aire sera réservée au personnel ou si les analyses/prélèvements seront effectués sur place	<b>X</b>		<b>X</b>	
	Salle séparée dédiée pour les analyses de laboratoire	<b>X</b>		<b>X</b>	
	Salle pour les analyses de laboratoire : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ lavabo réservé pour le lavage des mains</li> <li>▪ méthode d'élimination sécuritaire des objets acérés</li> <li>▪ méthode d'élimination sécuritaire des déchets liquides et des déchets biomédicaux</li> </ul>	<b>X</b>		<b>X</b>	
	<b>Aire de laboratoire clinique :</b> Postes de changement de vêtements et postes de lavage des mains situés à la sortie de l'aire du laboratoire Circulation de l'air des lieux plus propres	<b>X</b>			<i>Cet espace doit être aménagé conformément aux exigences de conception et d'aération décrites dans les normes</i>

## Guide de CREA : Exigences sur le plan de l'espace pour le contrôle des infections dans les établissements de soins de santé

Espace	Mesures de PCI recommandées	Soins actifs	Soins de longue durée (SLD)	Centre de santé communautaire (CSC)	Commentaires
	<p>vers les lieux moins propres</p> <p>Circulation du personnel, rangement des fournitures et élimination des déchets en périphérie du laboratoire</p> <p>Espace approprié pour la gestion et l'élimination des déchets biomédicaux</p> <p>Enceintes de sécurité biologique pour les échantillons</p> <p>Aire propre pour préparer les plateaux et ranger les chariots pour les phlébotomies :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ munie d'un lavabo pour le lavage des mains</li> </ul> <p>Surfaces lavables et résistantes aux produits chimiques</p>				<i>CSA Z314.8 et CSA Z317.2.</i>
	<p><b>Aire de traitement centrale pour la réception et le transfert des échantillons :</b></p> <p>Un lavabo réservé au lavage des mains pour le personnel et les patients devrait être commodément situé dans l'aire de traitement centralisée.</p> <p>Espace pour un réfrigérateur pour conserver les échantillons</p>	<b>X</b>			
	<p><b>Microbiologie et histologie :</b></p> <p>Lavabo réservé au lavage des mains pour le personnel commodément situé aux entrées et aux sorties de l'aire de laboratoire, à proximité l'un de l'autre</p> <p>Bassins oculaires et postes d'urgence à proximité des postes de travail</p>	<b>X</b>			
	<p><b>Morgue/autopsie :</b></p> <p>Aire d'entreposage réservée aux fournitures propres</p> <p>Drains</p>	<b>X</b>			

## Guide de CREA : Exigences sur le plan de l'espace pour le contrôle des infections dans les établissements de soins de santé

Espace	Mesures de PCI recommandées	Soins actifs	Soins de longue durée (SLD)	Centre de santé communautaire (CSC)	Commentaires
	<b>Services de transfusion :</b> Lavabo pour le lavage des mains réservé au personnel et commodément situé Bassin oculaire	X			
<b>Buanderie</b>	Lavabo pour le lavage des mains réservé au personnel et commodément situé	X	X		
	Si le service de buanderie est situé à l'extérieur de l'établissement, prévoir un espace séparé pour recevoir le linge propre et entreposer le linge sale	X	X		
<b>Salons pour les patients et les visiteurs</b>	Un salon ne devrait pas servir à prendre les repas.	X	X		<i>Généralement, il n'y a pas de salon pour les patients/visiteurs dans un CSC.</i>
	Poste de lavage des mains pour les patients et les visiteurs.	X	X		
<b>Salons pour le personnel</b>	Lavabo pour le lavage des mains situé à au plus 6 mètres	X		X	
<b>Services de maternité</b>	Lavabo pour le lavage des mains : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ à chaque poste de soins des nourrissons</li> <li>▪ dans l'aire de triage et l'aire de travail</li> <li>▪ dans la salle de naissance</li> <li>▪ dans la zone de réanimation des nourrissons</li> <li>▪ dans l'aire de préparation de l'alimentation des nourrissons</li> <li>▪ dans les aires d'éducation</li> </ul>	X			
	Prévoir l'installation de réfrigérateurs/congélateurs sécurisés, à accès limité, pour conserver le lait maternel	X			
	S'il y a des bains tourbillons pour les femmes en travail, fournir des directives claires pour le nettoyage et la désinfection de toutes les parties, dont : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ la baignoire</li> </ul>	X			

## Guide de CREA : Exigences sur le plan de l'espace pour le contrôle des infections dans les établissements de soins de santé

Espace	Mesures de PCI recommandées	Soins actifs	Soins de longue durée (SLD)	Centre de santé communautaire (CSC)	Commentaires
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ les buses</li> <li>▪ les parties du système de circulation d'eau qui sont en contact avec l'eau</li> </ul>				
	Plan de gestion des déchets pour le placenta comprenant le stockage et le transfert et prévoyant l'envoi du placenta aux membres de la famille pour des motifs culturels	X			
	Aire de rangement de l'équipement et des fournitures dans : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ la salle de naissance</li> <li>▪ la zone de réanimation des nourrissons</li> </ul>	X			
<b>Salle ou espace pour les médicaments</b>	Lavabo pour le lavage des mains conforme aux spécifications	X	X	X	
	Lavabo situé à l'écart de l'aire de préparation des médicaments pour éviter les éclaboussures	X	X	X	
	On ne peut pas éliminer les déchets liquides en les versant dans le lavabo réservé au lavage des mains. Prévoir un système ou une zone d'élimination des déchets liquides.	X	X	X	
	Si des vaccins sont donnés, prévoir un espace pour un réfrigérateur à vaccins conformément aux exigences relatives à l'entreposage des vaccins Prévoir un système d'alimentation électrique de secours pour un réfrigérateur à vaccins	X	X	X	
	Comptoir pour la préparation des médicaments	X	X	X	
	Prise en compte des enjeux de PCI liés à l'entreposage et à la préparation des médicaments (p. ex., utilisation d'enceintes de sécurité biologique dans certaines aires)	X	X	X	

## Guide de CREA : Exigences sur le plan de l'espace pour le contrôle des infections dans les établissements de soins de santé

Espace	Mesures de PCI recommandées	Soins actifs	Soins de longue durée (SLD)	Centre de santé communautaire (CSC)	Commentaires
	Séparation des déchets biomédicaux des déchets généraux	X	X	X	
<b>Postes de collation et cuisine</b>	Évier double : un pour le nettoyage de la vaisselle et les ustensiles, un autre pour le lavage des mains	X	X	X*	
	Machine à glace	X	X		
	Tiroirs pour le rangement et comptoir assez vaste	X	X	X*	* Dans un CSC, les plans d'aménagement d'un poste de collation devraient respecter les lignes directrices de la santé publique.
	Si de la nourriture est préparée pour les patients ou les visiteurs, consulter le bureau local de santé publique et prendre connaissance des lois et règlements en vigueur	X	X	X	
<b>Postes de soins infirmiers</b>	Lavabo pour le lavage des mains situé à au plus 6 mètres d'un poste de soins infirmiers ou d'un poste d'accueil	X	X	X	
<b>Salles d'opération</b>	S'il y a une antichambre, y maintenir une pression négative par rapport à la salle d'opération	X			
	Évier de chirurgien situé à proximité de l'entrée de la salle, dans une alcôve	X			
	Espace pour permettre aux membres du personnel de retirer leur ÉPI et de se laver avant de se rendre dans les aires publiques Accès à une salle de toilettes réservée aux patients	X X			
<b>Pharmacie</b>	Lavabo pour le lavage des mains conforme aux spécifications : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ dans toute salle où des médicaments sont ouverts et préparés pour la distribution</li> <li>▪ les médicaments sont protégés des</li> </ul>	X			

## Guide de CREA : Exigences sur le plan de l'espace pour le contrôle des infections dans les établissements de soins de santé

Espace	Mesures de PCI recommandées	Soins actifs	Soins de longue durée (SLD)	Centre de santé communautaire (CSC)	Commentaires
	éclaboussures provenant du lavabo pour le lavage des mains				
	Systèmes de traitement et d'échange d'air : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ situés dans l'aire de la pharmacie</li> <li>▪ conformes à la norme CSA Z317.2</li> <li>▪ équipés d'un système d'écoulement laminaire muni d'un filtre HEPA au poste de travail si des médicaments administrés par intraveineuse sont préparés</li> </ul>	<b>X</b>			
	Matériel choisi pour la distribution des médicaments (p. ex., chariots, cassettes autres systèmes de distribution) facile à nettoyer et à désinfecter avec des produits d'utilisation appropriée dans une pharmacie	<b>X</b>			
	Espace suffisant pour entreposer les chariots	<b>X</b>			
	Dans les aires réservées aux préparations stériles (incluant les salles pour la stérilisation ou la préparation des médicaments de chimiothérapie, ainsi que leurs antichambres, la salle d'emballage), accès à : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ un bassin oculaire d'urgence et un lavabo pour le lavage des mains</li> <li>▪ une douche d'urgence sans drain au sol</li> </ul>	<b>X</b>			
	Aire pour les préparations des médicaments : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ bassin oculaire d'urgence et un lavabo pour le lavage des mains;</li> <li>▪ un évier de service et un espace pour le séchage.</li> </ul>	<b>X</b>			

## Guide de CREA : Exigences sur le plan de l'espace pour le contrôle des infections dans les établissements de soins de santé

Espace	Mesures de PCI recommandées	Soins actifs	Soins de longue durée (SLD)	Centre de santé communautaire (CSC)	Commentaires
Secteur des soins pré-anesthésie et post-anesthésie	<b>Récupération - stade 1 :</b> Lavabo pour le lavage des mains conforme aux spécifications (au moins un lavabo pour le lavage des mains pour chaque tranche de 4 patients) : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ évier clinique</li> <li>▪ méthode d'élimination des déchets humains</li> <li>▪ salle de toilette pour le personnel située dans l'aire de travail</li> <li>▪ espace adéquat pour entreposer les fournitures</li> <li>▪ plan de gestion pour l'isolement des cas d'infections transmises par voie aérienne</li> </ul>	X			
	<b>Récupération - stade 2 :</b> Lavabo pour le lavage des mains conforme aux spécifications (au moins un lavabo pour le lavage des mains pour chaque tranche de 4 patients) : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ évier clinique</li> <li>▪ méthode d'élimination des déchets humains</li> <li>▪ salle de toilette pour le personnel située dans l'aire de travail</li> <li>▪ salle de toilette pour les patients</li> <li>▪ espace adéquat pour entreposer les fournitures</li> <li>▪ plan de gestion pour l'isolement des cas d'infections transmises par voie aérienne</li> </ul>	X			
Aire de réception-expédition	Aires d'entreposage et de cueillette des déchets séparées dans l'aire de réception/entreposage	X	X	X	
	Salle réfrigérée pour le stockage des déchets	X	X	X	
	Espace pour l'équipement de nettoyage et de désinfection (p. ex., poubelles et drain au sol)	X	X	X	
Postes d'accueil	Cloison transparente pour séparer le	X	X	X	

Le présent guide fait partie de la trousse pour la prévention et le contrôle des infections (PCI) lors des travaux de construction, de rénovation, d'entretien et d'aménagement. Pour plus de détails, visiter le [www.publichealthontario.ca/CRMD](http://www.publichealthontario.ca/CRMD) ou écrire à [ipac@oahpp.ca](mailto:ipac@oahpp.ca).



## Guide de CREA : Exigences sur le plan de l'espace pour le contrôle des infections dans les établissements de soins de santé

Espace	Mesures de PCI recommandées	Soins actifs	Soins de longue durée (SLD)	Centre de santé communautaire (CSC)	Commentaires
	personnel des patients et visiteurs				
<b>Salles de réadaptation et de thérapie</b>	Salle de toilette facile d'accès là où des programmes thérapeutiques sont offerts	S. O. *	X		* S'il y a une salle pour les activités quotidiennes, elle devrait être équipée d'une salle de toilette normale.
	Lavabo pour le lavage des mains conforme aux spécifications à l'entrée des salles de thérapie individuelle (p. ex., orthophonie, ludothérapie)	X	X		
<b>Inhalothérapie</b>	Retraitement du matériel et des dispositifs médicaux dans une aire de retraitement centrale. Si l'équipement est retraité dans le service d'inhalothérapie, prévoir un espace adéquat pour le nettoyage, la décontamination, le retraitement et l'entreposage.	X			
	Aire d'entreposage de l'équipement et des fournitures propres physiquement séparée de l'aire de réception et de nettoyage des articles souillés	X			
<b>Service de retraitement</b>	Aire de retraitement située à l'écart des aires de soins aux patients / clients	X		X	
<b>Aire de prénettoyage et de décontamination</b>	Aire de prénettoyage et de décontamination de l'équipement avec espace suffisant pour le retraitement et l'entreposage de l'équipement et des fournitures	X		X	
	Aire de prénettoyage et de décontamination séparée de l'aire où l'équipement propre, désinfecté et stérilisé est manipulé et entreposé	X		X	
	Lavabo pour le lavage des mains à l'entrée \ la sortie de l'aire de décontamination <ul style="list-style-type: none"> <li>• Le lavabo dans cette aire devrait</li> </ul>	X			

## Guide de CREA : Exigences sur le plan de l'espace pour le contrôle des infections dans les établissements de soins de santé

Espace	Mesures de PCI recommandées	Soins actifs	Soins de longue durée (SLD)	Centre de santé communautaire (CSC)	Commentaires
	être doté d'un déclenchement automatique				
	Surfaces de travail planes, résistantes aux coupures, sans joints, non poreuses et faciles à nettoyer et à désinfecter. Surfaces en acier inoxydable.	X		X	
	Accès limité et circulation du personnel dans un seul sens	X		X	
	Aires de retraitement dans les aires d'intervention : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ lavabos autoportants pour le lavage des mains conformes aux spécifications</li> <li>▪ éviers de service pour nettoyer l'équipement</li> <li>▪ comptoirs de travail</li> <li>▪ systèmes appropriés d'aération et de hottes</li> <li>▪ espace et branchements pour l'équipement automatisé utilisé pour le retraitement (p. ex., nettoyeurs ultrasoniques, appareils de retraitement des endoscopes, appareils de stérilisation)</li> </ul>	X	X	X	
<b>Aire des services d'inhalothérapie et d'anesthésie</b>	Lavabo pour le lavage des mains conforme aux spécifications	X	*	*	* Il est possible qu'un CSC ou un établissement de SLD ne dispose pas de ce type d'espace.
	Évier de service pour l'équipement de nettoyage (Remarque : l'espace sert souvent à ranger l'équipement de nettoyage et les bouteilles de gaz)	X	X	X	
<b>Pharmacie satellite</b>	Lavabo pour le lavage des mains conforme aux spécifications	X	X*		* Il est possible qu'il n'y ait pas de pharmacie satellite dans un établissement de SLD.
	Bassin oculaire d'urgence	X	*		

## Guide de CREA : Exigences sur le plan de l'espace pour le contrôle des infections dans les établissements de soins de santé

Espace	Mesures de PCI recommandées	Soins actifs	Soins de longue durée (SLD)	Centre de santé communautaire (CSC)	Commentaires
	Réfrigérateur pour les médicaments. Tenir compte des exigences relatives à l'entreposage des vaccins.	X	*		
	Déterminer si une aire pour les préparations stériles est requise	X	*		
<b>Salle d'entretien des articles souillés</b>	Entreposage temporaire des articles à nettoyer ou retraiter, ou encore à éliminer ou trier en tant que déchets	X	X	X	
	Séparée de la salle des fournitures propres, avec accès distinct pour chacune des salles	X	X	X	
	Lavabo réservé au lavage des mains conforme aux spécifications	X	X	X	
	Évier de service/entretien pour l'élimination des déchets liquides (distinct du lavabo pour le lavage des mains). Les déchets liquides ne doivent pas être versés dans le lavabo pour le lavage des mains.	X	X	X	
	Accès pour le traitement d'un conteneur de déchets jetables ou d'un conteneur à déchets humains fermé (p. ex., broyeur, évier clinique alimenté en couronne, autolaveur)	X	X	X	
	Élimination des déchets des patients : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ protection contre les éclaboussures pour les murs et l'espace à proximité des systèmes d'approvisionnement en eau, les lavabos et les systèmes de gestion des déchets humains</li> <li>▪ on ne doit pas utiliser un dispositif de vaporisation d'eau pour rincer les objets</li> <li>▪ l'équipement utilisé pour nettoyer la grosse saleté devrait réduire l'aérosolisation des déchets</li> <li>▪ si une trémie est installée, elle ne doit produire aucune éclaboussure et la commande doit être placée de façon à ne pas exposer le personnel aux</li> </ul>	X	X	X	

## Guide de CREA : Exigences sur le plan de l'espace pour le contrôle des infections dans les établissements de soins de santé

Espace	Mesures de PCI recommandées	Soins actifs	Soins de longue durée (SLD)	Centre de santé communautaire (CSC)	Commentaires
	contaminants				
	Espace pour entreposer et séparer : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ le linge sale</li> <li>▪ les déchets généraux</li> <li>▪ les déchets biomédicaux et dangereux</li> <li>▪ les déchets confidentiels</li> <li>▪ les articles à recycler</li> <li>▪ les chariots pour ramasser les articles souillés dans la salle (c.-à-d., les articles à retraiter)</li> </ul>	X	X	X	
	Envisager l'installation de comptoirs et étagères en acier inoxydable	X	X	X	
	Envisager la pertinence d'avoir deux (2) salles d'entretien pour les articles souillés en fonction de l'aménagement de l'unité et de la distance que doit couvrir le personnel	X	X		
	Il peut y avoir deux (2) accès à la salle d'entretien des articles souillés, pourvu qu'ils ne servent pas à accéder aux aires de soins	X	X	X	
	Itinéraire documenté pour la cueillette et l'élimination des déchets	X	X	X	
	Installation de chutes à déchets non recommandée	X	X	X	
	Installation obligatoire de drains au sol		X		
<b>Aire principale de fournitures stériles</b>	<b>Espace suffisant pour :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ les chariots de cas pour les salles d'intervention</li> <li>▪ les fournitures</li> <li>▪ le stérilisateur d'urgence</li> <li>▪ des fournitures additionnelles pour les anesthésies</li> <li>▪ les chariots et fournitures d'urgence</li> <li>▪ un réfrigérateur pour le stockage du sang</li> </ul>	X			

## Guide de CREA : Exigences sur le plan de l'espace pour le contrôle des infections dans les établissements de soins de santé

Espace	Mesures de PCI recommandées	Soins actifs	Soins de longue durée (SLD)	Centre de santé communautaire (CSC)	Commentaires
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ un système de distribution des médicaments</li> <li>▪ un poste de travail</li> </ul>				
	Accès direct à l'aire de retraitement des dispositifs médicaux	X			
<b>Locaux d'entreposage</b>	Espace d'entreposage assez vaste pour ranger l'équipement de petite et grande taille et pour les besoins d'entreposage imprévus	X	X	X	
	Espaces d'entreposage sécurisés pour l'équipement et les fournitures médicales	X	X	X	
<b>Bloc opératoire</b>	<b>Salle de travail pour les anesthésies :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ comptoir de travail et lavabo</li> <li>▪ espace pour entreposer les bouteilles de gaz</li> <li>▪ espace pour entreposer les fournitures propres</li> <li>▪ espaces d'entreposage séparés pour les articles souillés</li> <li>▪ hotte si des produits ou agents chimiques sont utilisés pour le nettoyage ou le retraitement</li> </ul>	X			
	<b>Aire pour le matériel stérilisé (chariots de cas) :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ étagères : <ul style="list-style-type: none"> <li>○ réglable</li> <li>○ facile à entretenir</li> </ul> </li> <li>▪ lavabo pour le lavage des mains conforme aux spécifications</li> </ul>	X			
	<b>Salles d'entretien/de fournitures propres :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ séparée du local des articles souillés</li> <li>▪ comptoir de travail et lavabo pour le</li> </ul>	X			

## Guide de CREA : Exigences sur le plan de l'espace pour le contrôle des infections dans les établissements de soins de santé

Espace	Mesures de PCI recommandées	Soins actifs	Soins de longue durée (SLD)	Centre de santé communautaire (CSC)	Commentaires
	lavage des mains conforme aux spécifications (non requis si la salle est uniquement destinée à l'entreposage) <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ espace suffisant pour entreposer les fournitures propres</li> </ul>				
	<b>Salle d'entretien des articles souillés :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ lavabo pour le lavage des mains conforme aux spécifications</li> <li>▪ évier alimenté en couronne ou dispositif pour l'élimination des liquides corporels</li> <li>▪ espace pour un système de chariots de cas, si un tel système est prévu</li> <li>▪ espace pour des poubelles et des paniers à linge sale</li> </ul>	X			
	Salles de toilette et lavabos pour le lavage des mains réservés au personnel et commodément situés dans l'aire de travail du bloc opératoire	X			
	Éviers de chirurgie à déclenchement et commande automatiques à l'extérieur de chaque salle d'opérations	X			
<b>Configuration de la circulation</b>	Ne pas transporter les fournitures propres dans les aires d'articles souillés	X	X	X	
	Trajet spécial pour le transport des fournitures propres/stériles à partir de l'aire d'entreposage et de l'aire de retraitement centrale : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ évitant tout contact et tout entreposage temporaire à proximité du matériel contaminé</li> </ul>	X	X	X	
	Trajets des visiteurs limitant le plus possible les contacts avec les aires des patients et les aires cliniques ainsi qu'avec les trajets pour le transport des fournitures	X	X	X	
	Établissement de trajets sécuritaires pour le transport et l'entreposage des déchets	X	X	X	

## Guide de CREA : Exigences sur le plan de l'espace pour le contrôle des infections dans les établissements de soins de santé

Espace	Mesures de PCI recommandées	Soins actifs	Soins de longue durée (SLD)	Centre de santé communautaire (CSC)	Commentaires
<b>Fauteuils de traitement</b> <i>p. ex., dialyse/ chimiothérapie</i>	Distance d'au moins 4 pieds entre les fauteuils	<b>X</b>			
<b>Salles de bain ou de douche</b>  <b>Salles d'attente</b>	Lavabo pour le lavage des mains conforme aux spécifications	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X*</b>	<i>Les CSC et les services des urgences devraient passer en revue les exigences relatives aux salles de douche pour la décontamination.</i> <i>* Un CSC peut avoir besoin d'une salle de douche que les patients peuvent utiliser avant un examen ou un traitement. Procéder à une évaluation des risques pour déterminer si une telle installation est nécessaire.</i>
	Toilettes pour les patients	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X*</b>	<i>Si une salle de douche est installée dans un CSC, elle doit être équipée d'une toilette.</i>
	Lavabo pour le lavage des cheveux dans au moins une salle de bain ou de douche		<b>X</b>		
	Espace d'entreposage pour : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ les fournitures</li> <li>▪ l'ÉPI requis pour le nettoyage de la baignoire après chaque utilisation</li> </ul>	<b>X</b>	<b>X</b>		
	Tablette ou crochets pour déposer les objets et accrocher les vêtements	<b>X</b>	<b>X</b>		
	Les matériaux des planchers et des murs devraient être résistants aux moisissures	<b>X</b>	<b>X</b>		
	Baignoires non équipées de jets de recirculation d'eau	<b>X</b>			
	Salles de douche munies de drains séparés, un à l'entrée et un à proximité de la douche	<b>X</b>	<b>X</b>		
	Salle d'attente conçue de façon à séparer les personnes contagieuses de celles qui ne le sont pas. Séparation d'au moins 2 mètres.	<b>X</b>		<b>X</b>	<i>Il devrait si possible y avoir une séparation de 2 mètres entre les patients aux prises avec une infection respiratoire et les autres</i>

## Guide de CREA : Exigences sur le plan de l'espace pour le contrôle des infections dans les établissements de soins de santé

Espace	Mesures de PCI recommandées	Soins actifs	Soins de longue durée (SLD)	Centre de santé communautaire (CSC)	Commentaires
					<i>patients.</i>
	Salle d'attente visible du poste d'accueil ou du poste de soins infirmiers	X		X	
	Circulation d'air sous pression négative par rapport aux aires adjacentes	X			
<b>Salles de toilette (pour le public)</b>	Lavabo pour le lavage des mains conforme aux spécifications. Envisager l'installation d'un lavabo à déclenchement automatique.	X	X	X	<i>Tenir également compte des exigences d'accessibilité. Dans les établissements de SLD, on peut installer des robinets à poignée de style levier indiquant clairement l'eau froide et l'eau chaude.</i>
	Distributeurs d'essuie-tout automatiques	X	X	X	
	Éviter les toilettes à réservoir en raison du risque de condensation	X	X	X	
	Urinoirs non recommandés, installation de toilettes uniquement	X	X	X	
	Salles de toilette publiques	X	X	X	
<b>Salle de toilette (pour le personnel)</b>	Salles de toilette réservées au personnel situées dans l'aire du programme		X		
	Lavabo pour le lavage des mains dans la salle de toilette	X	X	X	
<b>Aire de travail (personnel et étudiants)</b>	Lavabo pour le lavage des mains à proximité de l'aire de travail du personnel	X	X	X	

\*DMBA = désinfectant pour les mains à base d'alcool



# Guide de CREA : Exigences sur le plan de l'espace pour le contrôle des infections dans les établissements de soins de santé

## Bibliographie

1. Groupe CSA. CSA Z8000-11 : *Établissements de santé canadiens*, Groupe CSA, Toronto, Ontario, 2011.
2. Ministère de la Santé et des Soins de longue durée de l'Ontario. *Guide sur l'aménagement des foyers de soins de longue durée*, Toronto, Ontario, Imprimeur de la Reine pour l'Ontario, 2009. Accessible à l'adresse : [http://www.health.gov.on.ca/fr/public/programs/ltc/docs/home\\_design\\_manualf.pdf](http://www.health.gov.on.ca/fr/public/programs/ltc/docs/home_design_manualf.pdf)
3. Ministère de la Santé et des Soins de longue durée de l'Ontario. *Space planning guide for community health care facilities*. Toronto, Ontario, Imprimeur de la Reine pour l'Ontario, 2015. Accessible à l'adresse : [HealthCapitalInvestmentBranch@ontario.ca](mailto:HealthCapitalInvestmentBranch@ontario.ca)